

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-140-23

na výrobek:

Plastová okna a balkónové dveře, systém VEKA Softline 82 MD

výrobce:

A + M FENSTER s.r.o.

Drčkova 2876/17, Líšeň, 628 00 Brno

místo výroby – Nádražní 247, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Česká republika

IČO: 26275830

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C4/B4 – jednokřídlové okno třída C3/B3 – dvoukřídlové okno s klapáčkou, jednokřídlové balkónové dveře, jednokřídlové balkónové dveře bezbariérové, dvoukřídlové balkónové dveře s klapáčkou třída C2/B2 – dvoukřídlové balkónové dveře bezbariérové
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 9A – jednokřídlové okno a jednokřídlové balkónové dveře třída 7A – dvoukřídlové okno s klapáčkou, dvoukřídlové balkónové dveře s klapáčkou třída 4A – jednokřídlové a dvoukřídlové balkónové dveře bezbariérové
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Součinitel prostupu tepla*	Deklarovaná hodnota	$U_w = 1,1 / 1,1 / 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_w = 1,1 / 1,1 / 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_w = 1,0 / 1,0 / 0,98 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_w = 0,93 / 0,93 / 0,91 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_w = 0,86 / 0,86 / 0,85 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_w = 0,80 / 0,80 / 0,78 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_w = 0,73 / 0,73 / 0,71 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 – všechny výrobky

* Hodnoty platí v pořadí pro okna a balkónové dveře s IGU s rámečkem Chromatech Ultra F / Swisspacer Advance / Swisspacer Ultimate.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o určení typu č. 1390-CPD-050 -13/Z rev. 1 vydaného dne 08.01.2014 Oznámeným subjektem 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. U-088-23 vydaného Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304 dne 02.06.2023.

Datum vydání: 2. června 2023

Platnost do: 2. června 2026



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV