

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-138-23

na výrobek:

Plastové vnější dveře, systém VEKA Softline 82 MD

výrobce:

A + M FENSTER s.r.o.

Drčkova 2876/17, Líšeň, 628 00 Brno

místo výroby – Nádražní 247, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Česká republika

IČO: 26275830

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C2/B2 – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
Vodotěsnost*	ČSN EN 12208	třída 3A/4A – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Součinitel prostupu tepla**	Deklarovaná hodnota	$U_D = 1,2 / 1,2 / 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – se sklem s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 1,2 / 1,2 / 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – se sklem s $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 1,1 / 1,1 / 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – se sklem s $U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 1,0 / 1,0 / 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – se sklem s $U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 0,99 / 0,99 / 0,97 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – se sklem s $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 0,92 / 0,92 / 0,91 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – se sklem s $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 0,86 / 0,86 / 0,85 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – se sklem s $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – s výplní s $U_p = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – s výplní s $U_p = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – s výplní s $U_p = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – s výplní s $U_p = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – s výplní s $U_p = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 0,97 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – s výplní s $U_p = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 0,91 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – s výplní s $U_p = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – s výplní s $U_p = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 0,79 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – s výplní s $U_p = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_D = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ – s výplní s $U_p = 0,4 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 3 – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé

* První hodnota platí zavřené dveře (zajištěné ve 3 bodech) a druhá hodnota platí pro zavřené a uzamčené dveře.

** Hodnoty platí v pořadí pro jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé s IGU s rámečkem Chromatech Ultra F / Swisspacer Advance / Swisspacer Ultimate.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1390-CPD-051-13/Z vydaného dne 13.03.2013 Oznámeným subjektem 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. U-086-23 vydaného Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304 dne 02.06.2023.

Datum vydání: 2. června 2023

Platnost do: 2. června 2026



[Handwritten signature]

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV